



IMPIANTO	CODICE IMPIANTO	CABINA	CODICE ISTAT	INDIRIZZO	COMUNE	TIPO INSTALLAZIONE	TIPO FLUIDO	CADUTA DI PRESSIONE	CODICE DISPOSITIVO	PERIODO	PRESSIONE MIN	DATA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	DATA PRESSIONE MAX	PRESSIONE MEDIA	DISPONIBILITA TEMPORALE	ERRORE DISPONIBILITA	SQM	INCERTEZZA MISURA mbar
ASM	34138	34138P01 P.DUCALE	018177	Piazza Ducale n° 21	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61074	3/2024	+21,2	12/03/2024 06:13:36	+26,5	26/03/2024 00:00:00	+24,6	44640	NESSUN ERRORE	24,61415769	+0,003
ASM	34138	34138P07 LUNGO TICINO	018177	via lungoticino N°84	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61164	3/2024	+21,0	07/03/2024 06:08:50	+25,0	01/03/2024 00:38:57	+23,5	44640	NESSUN ERRORE	23,55784941	+0,003
ASM	34138	34138P06 PESCATORA	018177	Strada della Pescatora N°70	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61068	3/2024	+22,7	06/03/2024 06:17:07	+26,3	22/03/2024 00:46:44	+24,8	44640	NESSUN ERRORE	24,7724764	+0,003
ASM	34138	34138P05 CARCERE	018177	via Gravelona 240	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61160	3/2024	-0,0	04/03/2024 11:35:35	+26,8	23/03/2024 04:05:00	+18,0	44640	NESSUN ERRORE	19,94565707	+0,003
ASM	34138	34138P02 SFORZESCGUGLIELOMO DA CAMINO	018177	via Guglielmo da Camino n° 26	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61153	3/2024	+20,5	07/03/2024 06:01:57	+27,1	23/03/2024 15:16:40	+22,7	44640	NESSUN ERRORE	22,72605822	+0,003
ASM	34138	34138P03 CATTABREGA 196	018177	Strada Cattabrega 199	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61127	3/2024	+20,9	07/03/2024 07:10:13	+26,1	25/03/2024 04:42:35	+24,0	44640	NESSUN ERRORE	24,04065531	+0,003
ASM	34138	34138P04 MORSELLA	018177	Via Morsella N°53	Vigevano	Allacciamento Utenza	GAS NATURALE	1	61165	3/2024	+21,6	12/03/2024 07:10:53	+25,7	22/03/2024 00:25:44	+23,1	44640	NESSUN ERRORE	23,15178497	+0,003